

01/07/2021

TUTANAK

Yaz sezonu itibariyle klima ve soğutma grubu olan binalarımızda soğutma sistemlerimiz çalışmaya başlamıştır. Bununla birlikte binalarımızdan klimaların verimsiz çalıştığıyla ilgili şikâyetler gelmektedir. Şikâyetler doğrultusunda yapılan kontrollerde binalarımızda genellikle ana kapılar, koridor geçişleri, oda pencere ve kapılarının kapatılmadığı görülmüştür. Bundan dolayı soğutma cihazlarımız tam kapasite çalışmasına rağmen verimi düşük olmakta ve cihaz sürekli tam kapasite çalıştığı için sık sık arızalanmakta ve enerji tüketimi artmaktadır. Bundan sebeple binalarımızda mümkün olduğunca kapı ve pencerelerin kapatılması gerekmektedir.


Cevdet ÖZENEN
Elektirik Teknisyeni


Hayati ÖZTÜRK
Tekniker


Ömer UZUN
Makine Mühendisi